



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по
Ярославской области

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому
району

152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский ул. Менделеева д.47, тел. 2-00-11

ПРЕДПИСАНИЕ № 80/1/80
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

И.о. директора муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МОУ СОШ № 2) Вахриной Елене Евгеньевне

С «18» мая 2015 г. по «28» мая 2015 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору за противопожарным состоянием помещений МОУ СОШ № 2 по адресу: г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, д. 53, главным специалистом ОНД и ПР по Переславскому району Лисецкой М.В. совместно с и.о. директора школы Вахриной Е.Е.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акт (основание)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61), СП 6.13130.2013 п.4.8 (Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону	01.06. 2016 г.	

2	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ	п.п. 2,460,461,462 ППР в РФ	01.08. 2015 г.	
3	Декларация пожарной безопасности подлежит уточнению	ст. 64 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 7.8 Приказа МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». Декларация ПБ уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения, содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	01.08. 2015 г.	
4	Огнетушители, расположенные на кухне и в актовом зале, не имеют раструба	ППР в РФ п. 478 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей	01.08. 2015 г.	
5	Не проводится очистка от горючих отходов систем вентиляции	ППР в РФ п. 50 Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	01.09. 2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во 2 - ом квартале 2016 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

Главный специалист ОНД и ПР по Переславскому району Лисецкая М.В.

"28" мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Вар
(подпись)

"22" мая 2015 г.

и.о. директора Волкина ЕЕ
(должность, фамилия)